

Департамент образования Администрации муниципального образования
«Город Архангельск»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 10» (МБОУ СШ № 10)



ООО «Экспертный центр «Доступный мир»



Региональная общественная организация -
Архангельская областная общественная организация
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 10»

Учебно-административное здание

(163071, г. Архангельск, Воскресенская ул., д. 95, корп. 3)



Архангельск
2020

Список вложений:

1. Паспорт доступности объекта..... на 3 л.
2. Акт обследования к паспорту доступности № 1..... на 3 л.
3. Приложения к акту обследования № 1 на 20 л.
4. План адаптации объекта..... на 7 л.
5. Результаты фотофиксации обследования..... на 33 л. 130 фото

Использованные нормативные документы:

1. Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. – Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/2565085/> - Ратифицирована РФ в 2012г.
2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» С изменениями и дополнениями – Система Консультант: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
3. Постановление Правительства РФ от 4 июля 2020 г. № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» <https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1400126/>
4. СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01- 2001» Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. № 798/пр и введен в действие с 15 мая 2017 г. Зарегистрирован Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» - <http://docs.cntd.ru/document/456033921>
5. СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования» (утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 27 декабря 2012 г. № 124) (с изменениями и дополнениями) - <http://docs.cntd.ru/document/1200101270>
6. Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность. Методическое пособие Министерства труда и социальной защиты РФ. – М.:2012.-188с.
7. Методические рекомендации по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры – Интернет-издание 2015 г. – 52 с.
8. Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи / Р.Н. Жаворонков, Н.В. Путило, О.Н. Владимирова и др.; Министерство труда и социальной защиты населения Российской Федерации. – В 2-х Ч. – М.: 2015. – 555 с.
9. Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг. Часть 1. Организация обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в учреждениях социального обслуживания населения. Авт.-сост. Т.Н. Шеломанова, Л.В. Корякова. – Санкт-Петербург: МРЦ «Доступный мир», 2016.-60с.
10. ГОСТ Р 56421-2015 Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Общие требования безопасности при эксплуатации. Дата введения 2016-01-01.
11. ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования. Дата введения 2019-01-01.
12. ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования. Дата введения 2019-07-01.
13. ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования. Дата введения 2020-07-01.
14. ГОСТ Р 52872-2019 Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности. Дата введения 2020-04-01.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СШ № 10
О.Н. Коноплев

« 15 » 12 2020 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 10»
Учебно-административное здание**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 10» (МБОУ СШ № 10).
- 1.2. Адрес объекта – 163071, г. Архангельск, Воскресенская ул., д. 95, корп. 3
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее кирпичное здание 3 этажа, площадь 6535,70 кв.м.,
 - часть здания этажей (или на этаже), кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка 19940 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания – 1980, дата последнего капитального ремонта - г.
 - дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего постоянно, капитального -
- 1.5. Наименование организации - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 10» (МБОУ СШ № 10)
- 1.6. Юридический адрес учреждения - 163071, г. Архангельск, Воскресенская ул., д. 95, корп. 3
- 1.7. Основание для пользования объектом – оперативное управление
- 1.8. Вышестоящая организация - Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
- 1.9. Адрес вышестоящей организации – 163000. г. Архангельск, площадь Ленина, д. 5.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности – образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг – осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.
- 2.3. Форма оказания услуг - на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту – дети школьного возраста.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов - все категории инвалидов.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обучающихся) - до 900 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобусы №№ 54, 69, 6, 64, 62
Остановка «Улица Воскресенская», «Магазин «Диета».
- 3.1.1. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – да, № 54
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта – до 100 м
 3.2.2. Время движения (пешком) – до 5 минут
 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да
 3.2.4. Перекрёстки – регулируемые
 3.2.5. Перепады высоты на пути – есть (бордюры)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов — форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД (К,О), ДУ (С,Г,У)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках (К)	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)	ВНД
4	с нарушениями зрения (С)	ДУ
5	с нарушениями слуха (Г)	ДУ
6	с нарушениями умственного развития (У)	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ(К,О,С), ДЧ-И (Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К,О), ДУ(С), ДЧ-И(Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ(К,О,С), ДЧ-И (Г, У) -1 этаж, ВНД (К,О) – 2 этаж и выше
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ(К,О,С), ДЧ-И (Г, У) -1 этаж, ВНД (К,О) – 2 этаж и выше
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ(О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,О,С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К,О,С,Г,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как временно недоступное для категорий К и О, условно доступное для категорий С, Г, У (с дополнительной помощью), что не в полной мере обеспечивает полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья и требует выполнения ряда мероприятий в рамках текущего и капитального ремонта, дооборудования, адаптации и оказания ситуационной помощи персоналом.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ пп	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный) совместно с муниципалитетом
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСП, дооборудование, адаптация
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий), индивидуальное решение с ТСП, дооборудование, адаптация
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, дооборудование, адаптация
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий и капитальный); индивидуальное решение с ТСП, дооборудование, адаптация
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий, капитальный) с привлечением муниципалитета
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий и капитальный), индивидуальное решение с ТСП, дооборудование, адаптация

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта № 1 обследования объекта от 14 декабря 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СШ № 10
О.Н. Коноплев _____
«___» _____ 2020 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 10»
Учебно-административное здание**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 10» (МБОУ СШ № 10).
- 1.2. Адрес объекта – 163071, г. Архангельск, Воскресенская ул., д. 95, корп. 3
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее кирпичное здание 3 этажа, площадь 6535,70 кв.м.,
часть здания _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ кв.м
наличие прилегающего земельного участка 19940 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания – 1980, дата последнего капитального ремонта - г.
дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего постоянно, капитального -
- 1.5. Наименование организации - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 10» (МБОУ СШ № 10).
- 1.6. Юридический адрес учреждения - 163071, г. Архангельск, Воскресенская ул., д. 95, корп. 3.
- 1.7. Основание для пользования объектом – оперативное управление
- 1.8. Вышестоящая организация - Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
- 1.9. Адрес вышестоящей организации – 163000. г. Архангельск, площадь Ленина, д. 5.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности – образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг – осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.
- 2.3. Форма оказания услуг - на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту – дети школьного возраста.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов - все категории инвалидов.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обучающихся) - до 800 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобусы №№ 54, 69, 6, 64, 62 Остановка «Улица Воскресенская», «Магазин «Диета».
- 3.1.1. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – да, № 54
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта – до 100 м
 3.2.2. Время движения (пешком) – до 5 минут
 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да
 3.2.4. Перекрёстки – регулируемые
 3.2.5. Перепады высоты на пути – есть (бордюры)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов — форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД (К,О), ДУ (С,Г,У)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках (К)	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)	ВНД
4	с нарушениями зрения (С)	ДУ
5	с нарушениями слуха (Г)	ДУ
6	с нарушениями умственного развития (У)	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ пп	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ(К,О,С), ДЧ-И (Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД(К,О),ДУ(С), ДЧ-И (Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ(К,О,С), ДЧ-И (Г, У) -1 этаж, ВНД (К,О) – 2 этаж и выше
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ(К,О,С), ДЧ-И (Г, У) -1 этаж, ВНД (К,О) – 2 этаж и выше
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ(О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,О,С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К,О,С,Г,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как временно недоступное для категорий К и О, условно доступное для категорий С, Г,У (с дополнительной помощью), что не в полной мере обеспечивает полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья и требует выполнения ряда мероприятий в рамках текущего и капитального ремонта, дооборудования, адаптации и оказания ситуационной помощи персоналом.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ пп	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный) совместно с муниципалитетом

2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСП, дооборудование, адаптация
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий), индивидуальное решение с ТСП, дооборудование, адаптация
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, дооборудование, адаптация
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий и капитальный); индивидуальное решение с ТСП, дооборудование, адаптация
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий, капитальный) с привлечением муниципалитета
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий и капитальный), индивидуальное решение с ТСП, дооборудование, адаптация

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

5. Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>3</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>4</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>6</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>3</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |
| 7. План адаптации объекта | на <u>7</u> л. |
| Результаты фотофиксации на объекте | на 33 л. 130 фото |

Руководитель рабочей группы _____

Члены рабочей группы _____

Заместитель председателя АОО ВОИ

Эксперт по доступной среде _____

И.Ю. Кю Деффо

